

Prüfungs-/Abnahmeprotokoll für Mistplatten

Formular **C1**

Vom Ingenieur (Ing. ETH/HTL) vollständig auszufüllen. Das Formular ist nach Schlussabnahme dem kantonalen Amt für Umwelt, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau / afu@ar.ch einzureichen.

Gemeinde Betriebs-Nr.: (leer lassen)
Ortsbezeichnung: Parz Nr.: Assek. Nr.:
Bauherrschaft:
Unternehmer: Bauleitung / Ingenieur:

Ausführung

Material / Betonqualität*:
Minimale Bodenplattenstärke**: mm Entwässerung in:
Gewässerschutzbereich (gemäss Bewilligung):

* Expositionsklasse XC4 (SIA 262), Festigkeitsklasse mindestens C 25/30 (üB) bzw. C 30/37 (A_u, S3)

** 150 mm (üB, A_u), 200 mm (S3)

Baukontrollen

	Datum:	Unterschrift Bauleitung
• Abnahme der Bewehrung
• Korrekte Ausführung der Fugen
• Kontrolle Verbindungsleitungen/Anschlüsse
• Korrekte Ausführung (Umfassung/Aufbordung, Gefälle etc.)
• Nachbesserung angeordnet
• Nachkontrolle
Bemerkungen:	

Protokoll der Schlussabnahme

Datum:
Effektive Fläche der Mistplatte: m² Länge: m Breite: m
 Anlage gilt als abgenommen Abnahme wird zurückgestellt
 Mängel:

Sanierungsfrist bis: Garantiefrist bis (gemäss SIA):

Unternehmer: Bauleitung / Kontrollingenieur:

Bauherrschaft / Grundeigentümer (fakultativ): Gemeinde / Kanton (fakultativ):